



Celková situácia
Mierka 1:10 000

Legenda:

√NN - úprava NN vedení v jestvujúcich trasách, nové vodiče a stĺpy

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: LAHKÁ
ZNEČISTENIE OBLASŤ: VELMISILNÉ - Z IV.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marek Guman	SADA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Marek Guman		
PROJEKTANT	Ing. Marek Guman		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Sokolany, k. ú. Sokolany		
NÁZOV STAVBY	Sokolany - úprava NN a DP		
NÁZOV VÝKRESU	Montážny plán		

STUPEŇ	PROJEKT	
ČÍSLO ZÁKAZKY	IP11037	
DÁTUM	10/2022	
FORMÁT	3xA4	
MIERKA	1 : 2 880	